

CONSULTAS Y RESPUESTAS IL INVITACION A LICITAR 003-HND REQ23-00010997

Se comparten consultas realizadas por un proveedor de la Invitación A Licitación **003-HND REQ23-00010997** y las respuestas que nuestra área técnica ha enviado. Por favor considerar esta información al momento de enviar la oferta.

1-El tipo y modelo de bomba de impulsión para los centros de salud que lo requieran.

R. Bomba similar o superior a PEDROLLO PKM60 1/2HP con tanque 20 lts.

2-Es posible adjuntar a la oferta económica un desglose y detalle de precios para cada uno de los tanques de forma individual a los centros de salud.

R. Si es posible, por favor presente la oferta en resumen como el cuadro de cantidades de obra que se envió y si gusta, presente por aparte otro cuadro con el desglose y detalle de precios.

3-Es posible aumentar a 45 días plazo para realizar las obras a ofertar.

R. Si es posible extender el tiempo hasta máximo 45 días.

4-Solicitamos de la manera más atenta un acta de visitas de campo que haga constar nuestra participación en las visitas de campo realizadas a cada uno de los centros de salud de Santa Bárbara.

R. Por este medio se hace constar, que las Empresas interesadas en ofertar y que asistieron a la visita de campo preliminar de cada uno de los establecimientos de salud son:

Lunes 25 sept- IKSA, ZAMU, ATICO, SOLCOB

Martes 26 sept- ATICO, SOLCOB, ZAMU

Miércoles 27 sept- ATICO, SOLCOB, ZAMU

Lo que brindará un valor agregado a la hora de revisar las ofertas.

Saludos cordiales,