

CONSULTAS Y RESPUESTAS IL INVITACION A LICITAR 003-HND REQ23-00010997

Se comparten consultas realizadas por un proveedor de la Invitación A Licitar **003-HND REQ23-00010997** y las respuestas que nuestra área técnica ha enviado. Por favor considerar esta información al momento de enviar la oferta.

=====

Adjunto respuestas de primera solicitud:

1. En el plano de tanque, no se indica altura de pasamanos, tipo de tubo (indicar si será negro o galvanizado)
R. El tipo de tubo es de 1 ½ x 1 ½ de hierro galvanizado, y la altura del pasamanos es de 1.00 m o similar.

2. En el plano de tanque no se indica detalle de altura de escalón, ni ancho de escalera, tipo de anclaje, tipo de tubo, favor incluir detalle completo de escalera
R. Altura del escalón 30 cm, ancho de la escalera 50 cm, el tipo de anclaje puede ser soldado en la losa con cordón de soldadura y apoyo en las bases del tanque, en el fondo realizar un firme de concreto incluyendo las patas de la escalera, el tipo de tubo de la escalera es el mismo del barandal. Incluir una puerta de seguridad en la escalera, que evite que niños o personas ajenas al CIS puedan subir sin supervisión.

3. En el plano de tanque no se indica dimensiones a eje de columnas, indicar también si el arriostre es en todas las caras de la estructura
R. El arriostre si es en todas las caras de la estructuras, la distancia de eje a eje es de 1.50 m.

4. En el ítem INSTA-SAN-04 indicar el modelo de lavamanos con pedestal debido a que hay gamas económicas, que varían desde bajas hasta alta.
R. El modelo de lavamanos con pedestal puede ser el Ecolite Corona, y debe incluir cambio de accesorios, es decir válvulas sifón vuelta marca Abella y tubo de abasto marca Coflex flexible de ½ pulg, con grifo monocomando marca Corona de ½ pulg.

Respuestas segunda solicitud:

1. En el plano de tanque elevado no se indica de qué manera se realizara el anclaje o unión del tubo de 4"x4" de las columnas al pedestal, favor detallar
R. El anclaje puede ser fundido en el pedestal o con una placa de anclaje de hierro.

2. En los Ítem OTR-ACT-01 y OTR-ACT-02, indicar si hay algún modelo específico según su uso o ¿si se puede usar el mismo dispensador de jabón para gel?
R. El modelo del dispensador de jabón puede ser el Jackwal 800 ml y si puede usarse el mismo para dispensador de gel.

3. En el Ítem INST-SAN-03, se solicita verificar la conexión de tanque a centro de salud se refiere ¿a una revisión y valorar en la oferta?
R. Si, en efecto nos referimos a revisión de la conexión del tanque a la red de distribución del CIS, y también verificar la presión en la red y valorar si es necesaria una bomba.

Como aclaración adicional al ítem INST-SAN-01, durante la visita de campo se puede valorar si los 14 CIS donde se está solicitando construcción de Torre reciben la presión necesaria para que realmente suba el agua al tanque de almacenamiento en la torre, de lo contrario en los CIS que no reciban suficiente presión de agua, se puede valorar la oferta realizando nada más un firme de concreto para colocar el tanque incluyendo una bomba presurizadora que ayude a la red de distribución de agua en el CIS.

*Como aclaración adicional al ítem INST-SAN-05, el Lavado del lavamanos debe incluir también la puesta en funcionamiento, verificación o cambio de válvulas y tubos de abasto, incluyendo cambio del grifo a monocomando marca Corona, similar o superior.

Plan de visitas RSB- 25-27 de septiembre, 2023

* Punto de encuentro: 10:00 am del 25 de sept. en la Región Sanitaria de Santa Bárbara

* Salida al 1er CIS: 10:30am Contacto: Arq. Cristina Lozano. Cel 9368-4635

Plan de salida OPS/OMS			
Fecha	Municipio	Establecimiento	N°
25/09/2023	San nicolas	Cis san nicolas	1
		Choloma	2
25/09/2023	Gualala	Guacamaya	3
		Cis gualala	4
25/09/2023	Colinas	La alianza	5
		Cis colinas	6
26/09/2023	Trinidad	La zona	7
		Cis Trinidad	8
26/09/2023	Quimistan	Pinalejo	9
		Cis los balles	10
26/09/2023	Azacualpa	Cis Azacualpa	11
		Loma alta	12
27/09/2023	San Luis SB	Cis San luis	13
		San isidro	14
		San francisco	15
27/09/2023	Las vegas SB	Cis las vegas	16